



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"

филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" в городе Череповец

Испытательный лабораторный центр аккредитованный в Единой национальной системе аккредитации.

Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510403 от 06.06.2013, действителен до 06.07.2018

Адрес филиала: 162610, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42, тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@cherepovets.ru

ОКПО 75133657, ОГРН 1053500016249, ИНН/КПП 3525147496/352802001

Ф 06-34-2012

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 16-01-02-831 от 18 марта 2016 года

Заявитель: ООО "Череповецкие водохозяйственные системы"

Адрес заявителя: г. Череповец, ул. Гоголя, 54а

Наименование образца (пробы): Водопроводная вода

Источник исследования: ООО "Череповецкие водохозяйственные системы"

Место отбора, адрес: Череповецкий р-н, Тоншалово, насосная станция

Точка отбора: ОСВ переезд под.в р.с

НД на отбор: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012

Дата и время отбора: 14 марта 2016 г. в 11 ч. 45 мин.

Ф.И.О., должность отобравшего пробы: нач.участка Доронин Е.В.

Дата и время доставки пробы: 14 марта 2016 г. в 14 ч. 15 мин.

Условия транспортировки: Автотранспорт

НД на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03

Цель исследования: договор

Даты проведения испытаний: с 14 ч. 25 мин. 14 марта 2016 г. по 15 марта 2016 г.

Код образца 16-01-02-831

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 - Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	1 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ 3351-74
Цветность	16 ± 3,2 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 1 ЕМФ	не более 2,5 ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Железо	менее 0,1 мг/л	не более 0,3 мг/л	ГОСТ 4011-72

Т а б л и ц а 2 - Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	0 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Т а б л и ц а 2 окончание

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф.И.О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола: пом.врача эпидемиолога Архистова Л.В.

Заключение: доставленная проба отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03 по исследуемым нормированным показателям

зав.отделом ОЛД _____ Никачева Т.А.



Результаты данного протокола распространяются только на пробы, в которых указаны все параметры и условия исследования. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЦТ.

Протокол составлен в 1 экземпляре