

\_\_\_\_\_ (дата составления)

\_\_\_\_\_ (место составления)

**АКТ ОЦЕНКИ**  
**осмотра ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ**  
**(ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ САНАТОРНО-КУРОРТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ),**  
представленного на участие в конкурсе «Пожарная безопасность – 2024»  
в номинации «**Пожаробезопасный объект сферы обслуживания населения**»

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_

(указать должность, фамилию, инициалы членов оценочной комиссии)

В рамках проведения конкурса «Пожарная безопасность» по подноминации «**Детский оздоровительный лагерь (организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность)**» произвела «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
осмотр \_\_\_\_\_

(указать наименование учреждения)

по адресу: \_\_\_\_\_

совместно с руководителем объекта \_\_\_\_\_

(указать должность, Фамилию, Имя, Отчество (полностью) руководителя юридического лица)

№ п\п	Наименование критерия	Шкала оценочных баллов	Оценочный балл (по факту)	Примечание
1.	Количество пожаров, загораний, произошедших за последние 3 года, предшествующих году проведения конкурса.	За 1 пожар снимается <b>50 баллов</b> от набранной суммы  При отсутствии пожаров, загораний <b>+ 50 баллов</b>		Пожары, загорания, зарегистрированные в органах ГПН
2.	Наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в доступном месте	<b>+ 50 баллов</b>		
3.	Наличие на объекте пожарно-технической комиссии, созданной руководителем организации.	<b>+ 50 баллов</b>		
4.	Наличие на объекте добровольной пожарной охраны.	<b>+ 50 баллов</b>		ДПО создана в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"
5.	Система автоматической пожарной сигнализации оборудована выводом сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	<b>+ 50 баллов</b>		
6.	Наличие утвержденной руководителем организации: - инструкции о мерах пожарной безопасности; - инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	<b>+ 10 баллов</b>		Инструкция о мерах пожарной безопасности должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) <sup>1</sup>
7.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, в том числе руководителем учреждения определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками организации.	<b>+ 10 баллов</b>		
8.	Наличие лица, ответственного за пожарную безопасность, назначенного руководителем организации.	<b>+ 10 баллов</b>		
9.	Наличие планов эвакуации людей при пожаре на объекте.	<b>+ 10 баллов</b>		

<sup>1</sup> Далее по тексту - ППР

10.	<p>Обеспечено наличие (на объекте для летнего детского отдыха с ночным пребыванием людей):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- телефонной связи на объекте;</li> <li>- электрических фонарей на объекте;</li> <li>- средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;</li> <li>- ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится, информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время);</li> <li>- устройства для подачи сигнала тревоги при пожаре.</li> </ul>	+ 10 баллов		
11.	Предусмотрено не менее 2 эвакуационных выходов из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха.	+ 30 баллов		
12.	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.	+ 40 баллов		<p>Наличие акта огнезащитной обработки (пропитки).</p> <p>Наличие акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).</p> <p><i>(При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год).</i></p>
13.	Чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения не используются для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	+ 20 баллов		Кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности.
14.	Отсутствие: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в лифтовых холлах, в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовых, киосков, ларьков и других подобных строений;</li> <li>- в подвалах и цокольных этажах мастерских, а также иных хозяйственных помещений;</li> <li>- загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами дверей, люков на балконах и лоджиях, переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные лестницы;</li> <li>- под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов.</li> </ul>	+ 40 баллов		
15.	В наличии предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	+ 30 баллов		

16.	Обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение их эксплуатационных испытаний.	+ 40 баллов		Наличие акта испытаний.
17.	Обеспечено при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	+ 30 баллов		
18.	Не эксплуатируются: - электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; - розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями; - светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	+ 40 баллов		
19.	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	+ 40 баллов		Наличие соответствующих актов.
20.	Обеспечена доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.	+ 30 баллов		
21.	Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	+ 30 баллов		
22.	Обеспечено исправное состояние автоматических установок пожаротушения	+ 30 баллов		
23.	Обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации.	+ 30 баллов		
24.	Обеспечено исправное состояние установок систем противодымной защиты.	+ 30 баллов		
25.	Обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре.	+ 30 баллов		
26.	Обеспечено исправное состояние противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах.	+ 30 баллов		
27.	Обеспечен объект огнетушителями по нормам. Первичные средства пожаротушения имеют соответствующие сертификаты.	+ 40 баллов		Согласно приложениям № 1 и 2 ППР.
28.	Обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.	+ 30 баллов		
29.	Обеспечена своевременная очистка территории объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.	+ 30 баллов		

30.	Руководителем организации обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	+ 10 баллов		
31.	Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	+ 30 баллов		
<b>Итоговая оценка</b>				

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Фамилия, инициалы)

С АКТОМ ОЦЕНКИ ознакомлен:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Замечания к АКТУ ОЦЕНКИ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_