

\_\_\_\_\_ (дата составления)

\_\_\_\_\_ (место составления)

**АКТ ОЦЕНКИ**  
осмотра **ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА**,  
представленного на участие в конкурсе «Пожарная безопасность – 2024»  
в номинации «**Пожаробезопасный объект здравоохранения**»

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_

(указать должность, фамилию, инициалы членов оценочной комиссии)

В рамках проведения конкурса «Пожарная безопасность» по подноминации «**Фельдшерско-акушерский пункт**» произвела  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года осмотр \_\_\_\_\_

(указать наименование учреждения)

по адресу: \_\_\_\_\_

совместно с руководителем объекта \_\_\_\_\_

(указать должность, Фамилию, Имя, Отчество (полностью) руководителя юридического лица)

№ п\п	Наименование критерия	Шкала оценочных баллов	Оценочный балл (по факту)	Примечание
1.	Количество пожаров, загораний, произошедших за последние 3 года, предшествующих году проведения конкурса.	За 1 пожар снимается <b>50 баллов</b> от набранной суммы  При отсутствии пожаров, загораний <b>+ 50 баллов</b>		Пожары, загорания, зарегистрированные в органах ГПН
2.	Наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в доступном месте	<b>+ 50 баллов</b>		
3.	Наличие на объекте пожарно-технической комиссии, созданной руководителем организации.	<b>+ 50 баллов</b>		
4.	Наличие на объекте добровольной пожарной охраны.	<b>+ 50 баллов</b>		ДПО создана в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"
5.	Наличие утвержденной руководителем организации: - инструкции о мерах пожарной безопасности; - инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	<b>+ 10 баллов</b>		Инструкция о мерах пожарной безопасности должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) <sup>1</sup>
6.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, в том числе руководителем учреждения определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками организации.	<b>+ 10 баллов</b>		
7.	Наличие лица, ответственного за пожарную безопасность, назначенного руководителем организации.	<b>+ 10 баллов</b>		
8.	Наличие планов эвакуации людей при пожаре на объекте.	<b>+ 10 баллов</b>		
9.	Обеспечено проведение огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов,	<b>+ 40 баллов</b>		Наличие акта огнезащитной обработки (пропитки).

<sup>1</sup> Далее по тексту - ППР

	воздуховодов, металлических опор оборудования, а также устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок), а также осуществление проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.			Наличие акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). (При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год).
10.	Чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения не используются для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	+ 20 баллов		Кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности.
11.	Отсутствие: - в лифтовых холлах, в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовых, киосков, ларьков и других подобных строений; - в подвалах и цокольных этажах мастерских, а также иных хозяйственных помещений; - загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами дверей, люков на балконах и лоджиях, переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные лестницы; - под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов.	+ 40 баллов		
12.	В наличии предусмотрены проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	+ 30 баллов		
13.	Обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение их эксплуатационных испытаний.	+ 40 баллов		Наличие акта испытаний.
14.	Обеспечено при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	+ 30 баллов		
15.	Не эксплуатируются: - электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; - розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями; - светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	+ 40 баллов		

16.	Обеспечена исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода, организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью).	+ 40 баллов		Наличие соответствующих актов.
17.	Обеспечена доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.	+ 30 баллов		
18.	Обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, а также организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	+ 30 баллов		
19.	Обеспечено исправное состояние автоматических установок пожаротушения	+ 30 баллов		
20.	Обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации.	+ 30 баллов		
21.	Обеспечено исправное состояние установок систем противодымной защиты.	+ 30 баллов		
22.	Обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре.	+ 30 баллов		
23.	Обеспечено исправное состояние противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах.	+ 30 баллов		
24.	Организовано проведение проверки работоспособности не реже 1 раза в квартал систем и средств противопожарной защиты объекта.	+ 20 баллов		Наличие соответствующего акта.
25.	Обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	+ 10 баллов		
26.	Обеспечен объект огнетушителями по нормам. Первичные средства пожаротушения имеют соответствующие сертификаты.	+ 40 баллов		Согласно приложениям № 1 и 2 ППР.
27.	Обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.	+ 30 баллов		
28.	Обеспечена своевременная очистка территории объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.	+ 30 баллов		
29.	Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита осуществляется в помещениях, предназначенных для этих целей.	+ 20 баллов		
30.	В кабинетах врачей допускается хранение медикаментов и реактивов, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах.	+ 20 баллов		
31.	Руководителем организации обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	+ 10 баллов		

32.	Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	+ 30 баллов		
<b>Итоговая оценка</b>				

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Фамилия, инициалы)

С АКТОМ ОЦЕНКИ ознакомлен:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Замечания к АКТУ ОЦЕНКИ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_