

_____ (дата составления)

_____ (место составления)

АКТ ОЦЕНКИ
осмотра УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА (КЛУБ, ЦЕНТР, ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ),
представленного на участие в конкурсе «Пожарная безопасность – 2024»
в номинации «Пожаробезопасный объект культуры»

Комиссия в составе: _____

(указать должность, фамилию, инициалы членов оценочной комиссии)

В рамках проведения конкурса «Пожарная безопасность» по подноминации «Учреждение культурно-досугового типа (клуб, центр, дворец культуры)» произвела «_____» _____ 20__ года осмотр _____

(указать наименование учреждения культуры)

по адресу: _____

совместно с руководителем объекта _____

(указать должность, Фамилию, Имя, Отчество (полностью) руководителя юридического лица)

| № п\п | Наименование критерия | Шкала оценочных баллов | Оценочный балл (по факту осмотра) | Примечание |
|----------|---|--|---|---|
| 1. | Количество пожаров, загораний, произошедших за последние 3 года, предшествующих году проведения конкурса. | За 1 пожар снимается 50 баллов от набранной суммы При отсутствии пожаров, загораний + 50 баллов | | Пожары, загорания, зарегистрированные в органах ГПН |
| 2. | Наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в доступном месте | + 50 баллов | | |
| 3. | Приказом руководителя учреждения организована пожарно-техническая комиссия, в которую входят зам. директора, главный инженер (инженер), заведующий постановочной частью, заведующий электроцехом, инженер-строитель (прораб), инженер по охране труда, начальник местной пожарной охраны и главный хранитель. | + 50 баллов | | |
| 4. | Наличие на объекте добровольной пожарной охраны. | + 50 баллов | | ДПО создана в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" |
| 5. | Наличие утвержденной руководителем организации: - инструкции о мерах пожарной безопасности; - инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. | + 10 баллов | | Инструкция о мерах пожарной безопасности должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) ¹ |
| 6. | Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, в том числе руководителем учреждения | + 10 баллов | | |

¹ Далее по тексту - ППР

| | | | | |
|-----|--|--------------|--|-------------------------|
| | определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками организации. | | | |
| 7. | Наличие лица (лиц), ответственного за пожарную безопасность, назначенного руководителем организации. | + 10 баллов | | |
| 8. | Концертные коллективы, осуществляющие гастроли, обеспечены следующей документацией: - приказом руководителя учреждения о назначении ответственных лиц за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности при проведении гастролей; - журналом учета или списком лиц с росписью, прошедших инструктаж по технике безопасности при гастролях; - временной инструкцией по технике и пожарной безопасности при проведении гастрольных спектаклей и концертов; - актами на огнезащитную обработку декораций; - актом местной постоянно действующей комиссии по приемке декорационного оформления спектакля, концерта. | + 70 баллов | | |
| 9. | Наличие планов эвакуации людей при пожаре на объекте защиты. | + 10 баллов | | |
| 10. | Руководителем учреждения культуры обеспечено выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". | + 10 баллов | | |
| 11. | В учреждении культурно-досугового типа (клубе, центре, дворце культуры) рядом со сценой (эстрадой) размещено дежурное помещение пожарной охраны, в котором находятся запасные ключи от всех помещений. | + 30 баллов | | |
| 12. | Обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. | + 30 баллов | | |
| 13. | В учреждении культурно-досугового типа (клубе, центре, дворце культуры) стораемые конструкции, декорации, сценическое оформление (сценическая коробка, колосники, трюмы, подвесные мостики, рабочие галереи, чердаки здания, материалы для акустической отделки стен и потолков зрительных залов, а также драпировки и другие) обработаны (пропитаны) огнезащитным составом, а также обеспечено осуществление проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. | + 50 баллов | | |
| 14. | Противопожарный занавес содержится в исправном состоянии. Или в зале культурно-досугового типа (клубе, центре, дворце культуры) вместимостью менее 800 человек, где не имеется противопожарного занавеса, порталный проем защищен дренчерной установкой (водяной завесой). | + 100 баллов | | |
| 15. | Обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение их эксплуатационных испытаний. | + 40 баллов | | Наличие акта испытаний. |

| | | | | |
|-----|--|-------------|--|--|
| 16. | Обеспечено при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). | + 30 баллов | | |
| 17. | Все двери эвакуационных выходов открываются по ходу движения людей из помещений (зданий). | + 10 баллов | | |
| 18. | На путях эвакуации: - отсутствуют турникеты и другие устройства, препятствующие свободному проходу; - не загромождены площадки и марши лестничных клеток, отсутствуют зеркала, фальшивые двери, имеющие сходство с настоящими дверями; - двери выходов не закрываются на замки и труднооткрывающиеся запоры при проведении мероприятий. | + 20 баллов | | |
| 19. | В зрительных залах все кресла (стулья) соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу. | + 20 баллов | | |
| 20. | В домах (дворцах) культуры и клубах наибольшее количество мест в ряду и зависимости от расстояния между рядами (спинками сидений) соответствует требованиям пожарной безопасности*. | + 50 баллов | | См. Придлжение к Акту оценки |
| 21. | Ковры и ковровые дорожки в зрительных залах, фойе, вестибюлях и других помещениях с массовым пребыванием людей надежно крепятся к полу. | + 10 баллов | | |
| 22. | Из зрительного зала, а также яруса или балкона во всех случаях имеется не менее двух выходов. Количество и ширина выходов соответствуют расчету безопасной эвакуации людей. | + 50 баллов | | |
| 23. | Здание (-я) учреждения культурно-досугового типа (клубе, центре, дворце культуры) оборудованы молниезащитными устройствами в соответствии с требованиями СНиП. | + 50 баллов | | |
| 24. | Не эксплуатируются: - электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; - розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями; - светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. | + 40 баллов | | |
| 25. | Определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов. | + 10 баллов | | Наличие соответствующего акта. (Проведение таких работ не реже 1 раза в год). |
| 26. | Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их | + 40 баллов | | Наличие соответствующих актов. |

| | | | | |
|------------------------|---|-------------|--|-----------------------------------|
| | проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | | | |
| 27. | Обеспечена доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. | + 30 баллов | | |
| 28. | Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | + 30 баллов | | |
| 29. | Обеспечено исправное состояние автоматических установок пожаротушения | + 30 баллов | | |
| 30. | Обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации. | + 30 баллов | | |
| 31. | Обеспечено исправное состояние установок систем противодымной защиты. | + 30 баллов | | |
| 32. | Обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре. | + 30 баллов | | |
| 33. | Обеспечено исправное состояние противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах. | + 30 баллов | | |
| 34. | Обеспечен объект огнетушителями по нормам. Первичные средства пожаротушения имеют соответствующие сертификаты. | + 40 баллов | | Согласно приложениям № 1 и 2 ППР. |
| 35. | Руководителем организации обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. | + 10 баллов | | |
| 36. | Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | + 30 баллов | | |
| Итоговая оценка | | | | |

Члены комиссии:

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

С АКТОМ ОЦЕНКИ ознакомлен:

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Замечания к АКТУ ОЦЕНКИ:

Приложение:

* В домах (дворцах) культуры и клубах наибольшее количество мест в ряду и зависимости от расстояния между рядами (спинками сидений) должно соответствовать:

| Расстояние между рядами (м) | Наибольшее количество мест | | Ширина прохода между рядами в (м), не менее |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | при односторонней эвакуации рядов | при двухсторонней эвакуации рядов | |
| 0,85 | 12 | 25 | 0,40 |
| 0,90 | 20 | 40 | 0,45 |
| 0,95 | 25 | 50 | 0,50 |
| 1,0 | 30 | 60 | 0,55 |