

_____ (дата составления)

_____ (место составления)

АКТ ОЦЕНКИ
осмотра МУЗЕЯ (МУЗЕЙНОГО ЦЕНТРА, ПОСТОЯННОЙ ВЫСТАВКИ),
представленного на участие в конкурсе «Пожарная безопасность – 2024»
в номинации «Пожаробезопасный объект культуры»

Комиссия в составе: _____

(указать должность, фамилию, инициалы членов оценочной комиссии)

В рамках проведения конкурса «Пожарная безопасность» по подноминации «Музей (музейный центр, постоянная выставка)» произвела «_____» _____ 20__ года осмотр _____

(указать наименование учреждения культуры)

по адресу: _____

совместно с руководителем объекта _____

(указать должность, Фамилию, Имя, Отчество (полностью) руководителя юридического лица)

№ п/п	Наименование критерия	Шкала оценочных баллов	Оценочный балл (по факту осмотра)	Примечание
1.	Количество пожаров, загораний, произошедших за последние 3 года, предшествующих году проведения конкурса.	За 1 пожар снимается 50 баллов от набранной суммы При отсутствии пожаров, загораний + 50 баллов		Пожары, загорания, зарегистрированные в органах ГПН
2.	Наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в доступном месте	+ 50 баллов		
3.	Приказом руководителя учреждения организована пожарно-техническая комиссия, в которую входят зам. директора, главный инженер (инженер), заведующий постановочной частью, заведующий электроцехом, инженер-строитель (прораб), инженер по охране труда, начальник местной пожарной охраны и главный хранитель.	+ 50 баллов		
4.	Наличие на объекте добровольной пожарной охраны.	+ 50 баллов		ДПО создана в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"
5.	Наличие утвержденной руководителем организации: - инструкции о мерах пожарной безопасности; - инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	+ 10 баллов		Инструкция о мерах пожарной безопасности должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) ¹
6.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, в том числе руководителем учреждения определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками организации.	+ 10 баллов		

¹ Далее по тексту - ППР

7.	Наличие лица (лиц), ответственного за пожарную безопасность, назначенного руководителем организации.	+ 10 баллов		
8.	Наличие планов эвакуации людей при пожаре на объекте защиты.	+ 10 баллов		
9.	Руководителем организации обеспечена разработка плана эвакуации экспонатов и других ценностей из музея (музейного центра, постоянной выставки).	+ 10 баллов		
10.	Руководителем учреждения культуры обеспечено выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".	+ 10 баллов		
11.	Обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.	+ 30 баллов		
12.	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.	+ 40 баллов		Наличие акта огнезащитной обработки (пропитки). Наличие акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). <i>(При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год).</i>
13.	Обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение их эксплуатационных испытаний.	+ 40 баллов		Наличие акта испытаний.
14.	Обеспечено при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	+ 30 баллов		
15.	Все двери эвакуационных выходов открываются по ходу движения людей из помещений (зданий).	+ 10 баллов		
16.	На путях эвакуации: - отсутствуют турникеты и другие устройства, препятствующие свободному проходу; - не загромождены площадки и марши лестничных клеток, отсутствуют зеркала, фальшивые двери, имеющие сходство с настоящими дверями; - двери выходов не закрываются на замки и труднооткрывающиеся запоры при проведении мероприятий, за исключением специально предусмотренных	+ 20 баллов		

	пунктов контроля доступа в музеях (музейных центрах, постоянных выставках).			
17.	Ковры и ковровые дорожки в выставочных и экспозиционных залах, фойе, вестибюлях и других помещениях с массовым пребыванием людей надежно крепятся к полу.	+ 10 баллов		
18.	Из экспозиционного и выставочного залов, а также яруса или балкона во всех случаях имеется не менее двух выходов. Количество и ширина выходов соответствуют расчету безопасной эвакуации людей.	+ 50 баллов		
19.	В экспозиционной части музея (музейного центра, постоянной выставки) проходы между витринами и щитами шириной не менее 2 м, а главных проходов - не менее 3 м.	+ 30 баллов		
20.	Выходы из подвалов помещений в зданиях музея (музейного центра, постоянной выставки), занятых под административно-хозяйственные помещения, обособлены от входов в экспозиционные залы и хранилища.	+ 50 баллов		
21.	Здание (-я) музея (музейного центра, постоянной выставки) оборудованы молниезащитными устройствами в соответствии с требованиями СНиП.	+ 40 баллов		
22.	Не эксплуатируются: - электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; - розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями; - светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	+ 40 баллов		
23.	Определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов.	+ 10 баллов		Наличие соответствующего акта. <i>(Проведение таких работ не реже 1 раза в год).</i>
24.	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	+ 40 баллов		Наличие соответствующих актов.
25.	Обеспечена доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.	+ 30 баллов		
26.	Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	+ 30 баллов		
27.	Обеспечено исправное состояние автоматических установок пожаротушения	+ 30 баллов		

28.	Обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации.	+ 30 баллов		
29.	Обеспечено исправное состояние установок систем противодымной защиты.	+ 30 баллов		
30.	Обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре.	+ 30 баллов		
31.	Обеспечено исправное состояние противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах.	+ 30 баллов		
32.	Обеспечен объект огнетушителями по нормам. Первичные средства пожаротушения имеют соответствующие сертификаты.	+ 40 баллов		Согласно приложениям № 1 и 2 ППР.
33.	Территория музея (музейного центра, постоянной выставки) в ночное время освещается.	+10 баллов		
34.	В хранилищах книжных фондов музея (музейного центра, постоянной выставки) обеспечены проходы между стеллажами: главный проход - 1,2 м, рабочие - 0,75 м, а также боковые обходы между стеной и стеллажами - не менее чем по 0,5 м.	+ 20 баллов		
35.	Стеллажи для хранения книг и фондов в музее (музейном центре, постоянной выставке) металлические.	+ 20 баллов		
36.	Дверные проемы в несгораемых стенах хранилищ фондов, запасниках, реставрационных мастерских и пожароопасных помещениях музея (музейном центре, постоянной выставке) защищены самозакрывающимися противопожарными дверями.	+ 20 баллов		
37.	В хранилищах музея (музейного центра, постоянной выставки) ширина главных проходов не менее 2,5 м, а расстояние между фондовым оборудованием - не менее 0,9 м.	+ 20 баллов		
38.	В экспозиционных залах музея (музейного центра, постоянной выставки) все предметы хранения из органических материалов повышенной горючести (сухие растения, газы, ткани, изделия из пуха и т.п.), легко подверженные гниению, хранятся в застекленных витринах и шкафах.	+ 20 баллов		
39.	Руководителем организации обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	+ 10 баллов		
40.	Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	+ 30 баллов		
Итоговая оценка				

Члены комиссии:

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

С АКТОМ ОЦЕНКИ ознакомлен:

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Замечания к АКТУ ОЦЕНКИ:
