

\_\_\_\_\_ (дата составления)

\_\_\_\_\_ (место составления)

**АКТ ОЦЕНКИ**  
осмотра **ПОЛИКЛИНИКИ**,  
представленной на участие в конкурсе «Пожарная безопасность – 2024»  
в номинации «**Пожаробезопасный объект здравоохранения**»

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_

(указать должность, фамилию, инициалы членов оценочной комиссии)

В рамках проведения конкурса «Пожарная безопасность» по подноминации «**Поликлиника**» произвела  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года осмотр \_\_\_\_\_

(указать наименование учреждения)

по адресу: \_\_\_\_\_

совместно с руководителем объекта \_\_\_\_\_

(указать должность, Фамилию, Имя, Отчество (полностью) руководителя юридического лица)

| № п\п | Наименование критерия   | Шкала оценочных баллов  | Оценочный балл (по факту) | Примечание  |
|-------|---|---|---------------------------|---|
| 1.    | Количество пожаров, загораний, произошедших за последние 3 года, предшествующих году проведения конкурса.   | За 1 пожар снимается<br><b>50 баллов</b><br>от набранной суммы<br><br>При отсутствии пожаров, загораний<br><b>+ 50 баллов</b> |                           | Пожары, загорания, зарегистрированные в органах ГПН   |
| 2.    | Наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в доступном месте  | <b>+ 50 баллов</b>  |                           |   |
| 3.    | Наличие на объекте пожарно-технической комиссии, созданной руководителем организации.   | <b>+ 50 баллов</b>  |                           |   |
| 4.    | Наличие на объекте добровольной пожарной охраны.  | <b>+ 50 баллов</b>  |                           | ДПО создана в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"  |
| 5.    | Система автоматической пожарной сигнализации оборудована выводом сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.   | <b>+ 50 баллов</b>  |                           |   |
| 6.    | Наличие утвержденной руководителем организации:<br>- инструкции о мерах пожарной безопасности;<br>- инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.                                     | <b>+ 10 баллов</b>  |                           | Инструкция о мерах пожарной безопасности должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) <sup>1</sup> |
| 7.    | Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, в том числе руководителем учреждения определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками организации. | <b>+ 10 баллов</b>  |                           |   |
| 8.    | Наличие лица, ответственного за пожарную безопасность, назначенного руководителем организации.  | <b>+ 10 баллов</b>  |                           |   |
| 9.    | Наличие планов эвакуации людей при пожаре на объекте.   | <b>+ 10 баллов</b>  |                           |   |

<sup>1</sup> Далее по тексту - ППР

|     |   |             |  |   |
|-----|---|-------------|--|---|
| 10. | При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. | + 40 баллов |  | Наличие акта огнезащитной обработки (пропитки).<br>Наличие акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).<br>(При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год). |
| 11. | Чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения не используются для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.  | + 20 баллов |  | Кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности.   |
| 12. | Отсутствие:<br>- в лифтовых холлах, в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовых, киосков, ларьков и других подобных строений;<br>- в подвалах и цокольных этажах мастерских, а также иных хозяйственных помещений;<br>- загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами дверей, люков на балконах и лоджиях, переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные лестницы;<br>- под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов.                                 | + 40 баллов |  |   |
| 13. | В наличии предусмотрены проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.  | + 30 баллов |  |   |
| 14. | Обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение их эксплуатационных испытаний.   | + 40 баллов |  | Наличие акта испытаний.   |
| 15. | Обеспечено при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).   | + 30 баллов |  |   |
| 16. | Не эксплуатируются:<br>- электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;<br>- розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями;   | + 40 баллов |  |   |

|     |   |             |  |   |
|-----|---|-------------|--|---|
|     | - светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.   |             |  |   |
| 17. | Определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов.   | + 10 баллов |  | Наличие соответствующего акта.<br><i>(Проведение таких работ не реже 1 раза в год).</i> |
| 18. | Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | + 40 баллов |  | Наличие соответствующих актов.  |
| 19. | Обеспечена доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.   | + 30 баллов |  |   |
| 20. | Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.             | + 30 баллов |  |   |
| 21. | Обеспечено исправное состояние автоматических установок пожаротушения   | + 30 баллов |  |   |
| 22. | Обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации.  | + 30 баллов |  |   |
| 23. | Обеспечено исправное состояние установок систем противодымной защиты.   | + 30 баллов |  |   |
| 24. | Обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре.   | + 30 баллов |  |   |
| 25. | Обеспечено исправное состояние противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах.  | + 30 баллов |  |   |
| 26. | Обеспечен объект огнетушителями по нормам. Первичные средства пожаротушения имеют соответствующие сертификаты.  | + 40 баллов |  | Согласно приложениям № 1 и 2 ППР.   |
| 27. | Обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.  | + 30 баллов |  |   |
| 28. | Обеспечена своевременная очистка территории объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.   | + 30 баллов |  |   |
| 29. | Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита осуществляется в помещениях, предназначенных для этих целей.  | + 20 баллов |  |   |
| 30. | В лабораториях, отделениях и кабинетах врачей допускается хранение медикаментов и реактивов, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах.   | + 20 баллов |  |   |

|                        |  |             |  |  |
|------------------------|--|-------------|--|--|
| 31.                    | Лечебные учреждения, расположенные в сельской местности, обеспечены приставными лестницами из расчета 1 лестница на здание.  | + 20 баллов |  |  |
| 32.                    | Руководителем организации обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.  | + 10 баллов |  |  |
| 33.                    | Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | + 30 баллов |  |  |
| <b>Итоговая оценка</b> |  |             |  |  |

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы)

С АКТОМ ОЦЕНКИ ознакомлен:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Замечания к АКТУ ОЦЕНКИ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

