

_____ (дата составления)

_____ (место составления)

АКТ ОЦЕНКИ
осмотра ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
представленной на участие в конкурсе «Пожарная безопасность – 2024»
в номинации «**Пожаробезопасный объект образования**»

Комиссия в составе: _____

(указать должность, фамилию, инициалы членов оценочной комиссии)

В рамках проведения конкурса «Пожарная безопасность» по подноминации «**Профессиональная образовательная организация, образовательная организация высшего образования**» произвела «____» _____ 20__ года
осмотр _____

(указать наименование образовательного учебного учреждения)

по адресу: _____

совместно с руководителем объекта _____

(указать должность, Фамилию, Имя, Отчество (полностью) руководителя юридического лица)

№ п\п	Наименование критерия	Шкала оценочных баллов	Оценочный балл (по факту)	Примечание
1.	Количество пожаров, загораний, произошедших за последние 3 года, предшествующих году проведения конкурса.	За 1 пожар снимается 50 баллов от набранной суммы При отсутствии пожаров, загораний + 50 баллов		Пожары, загорания, зарегистрированные в органах ГПН
2.	Наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в доступном месте	+ 50 баллов		
3.	Наличие на объекте пожарно-технической комиссии, созданной руководителем организации.	+ 50 баллов		
4.	Наличие на объекте добровольной пожарной охраны.	+ 50 баллов		ДПО создана в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"
5.	Система автоматической пожарной сигнализации оборудована выводом сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	+ 50 баллов		
6.	Наличие утвержденной руководителем организации: - инструкции о мерах пожарной безопасности; - инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	+ 10 баллов		Инструкция о мерах пожарной безопасности должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) ¹
7.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, в том числе руководителем учреждения определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками организации.	+ 10 баллов		
8.	Наличие лица, ответственного за пожарную безопасность, назначенного руководителем организации.	+ 10 баллов		

¹ Далее по тексту - ППР

9.	Наличие планов эвакуации людей при пожаре на объекте.	+ 10 баллов		
10.	Обеспечено наличие (в общежитии ВУЗа): - телефонной связи на объекте; - электрических фонарей на объекте; - средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения; - ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится, информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время).	+ 10 баллов		
11.	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.	+ 40 баллов		Наличие акта огнезащитной обработки (пропитки). Наличие акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). <i>(При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год).</i>
12.	Чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения не используются для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	+ 20 баллов		Кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности.
13.	Отсутствие: - в лифтовых холлах, в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовых, киосков, ларьков и других подобных строений; - в подвалах и цокольных этажах мастерских, а также иных хозяйственных помещений; - загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами дверей, люков на балконах и лоджиях, переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные лестницы; - под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов.	+ 40 баллов		
14.	В наличии предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	+ 30 баллов		
15.	Обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии,	+ 40 баллов		Наличие акта испытаний.

	организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение их эксплуатационных испытаний.			
16.	Обеспечено при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	+ 30 баллов		
17.	Не эксплуатируются: - электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; - розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями; - светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	+ 40 баллов		
18.	Обеспечена исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода, организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью).	+ 40 баллов		Наличие соответствующих актов.
19.	Обеспечена доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.	+ 30 баллов		
20.	Обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, а также организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	+ 30 баллов		
21.	Обеспечено исправное состояние автоматических установок пожаротушения	+ 30 баллов		
22.	Обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации.	+ 30 баллов		
23.	Обеспечено исправное состояние установок систем противодымной защиты.	+ 30 баллов		
24.	Обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре.	+ 30 баллов		
25.	Обеспечено исправное состояние противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах.	+ 30 баллов		
26.	Организовано проведение проверки работоспособности не реже 1 раза в квартал систем и средств противопожарной защиты объекта.	+ 20 баллов		Наличие соответствующего акта.
27.	Обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	+ 10 баллов		
28.	Обеспечен объект огнетушителями по нормам. Первичные средства пожаротушения имеют соответствующие сертификаты.	+ 40 баллов		Согласно приложениям № 1 и 2 ППР.
29.	Обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.	+ 30 баллов		

30.	Обеспечена своевременная очистка территории объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.	+ 30 баллов		
31.	Организовано проведение со студентами занятий (бесед) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.	+ 10 баллов		
32.	Руководителем организации обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	+ 10 баллов		
33.	Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	+ 30 баллов		
Итоговая оценка				

Члены комиссии:

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

С АКТОМ ОЦЕНКИ ознакомлен:

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Замечания к АКТУ ОЦЕНКИ:

